



Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
tel. (32) 606-30-35,36
fax. (32) 606-30-35
kancelaria@kuratorium.katowice.pl
www.kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 44
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 812-26-45
fax. (33) 822-81-75
bielsko@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Bytomiu
ul. Antoniego Józefczaka 39
41-902 Bytom
tel. (32) 388-00-70
fax. (32) 388-00-79
bytom@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Częstochowie
ul. Jana Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
tel. (34) 324-33-62
fax. (34) 324-54-71
czestochowa@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Gliwicach
ul. Warszawska 35
44-102 Gliwice
tel/fax. (32) 231-29-41
gliwice@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Rybniku
ul. 3-go Maja 27
44-200 Rybnik
tel/fax. (32) 422-38-02
rybnik@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Sosnowcu
ul. Krzywa 2
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 265-51-30
fax. (32) 265-60-40
sosnowiec@kuratorium.katowice.pl

**Wydział
Finansów i Kadr – Główny Księgowy**
tel. (32) 606-30-66
ksiegowosc@kuratorium.katowice.pl

Wydział Jakości Edukacji
tel. (32) 606-30-18
fax. (32) 606-30-12
sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl

Wydział Nadzoru Edukacji
tel. (32) 606-30-41
fax. (32) 606-30-42
sekretariat_np@kuratorium.katowice.pl

**Wydział
Organizacyjno-Administracyjny**
tel. (32) 606-30-30
fax. (32) 606-30-28
sekretariat_op@kuratorium.katowice.pl

Wykonawcy wszyscy

dot. pytanie i odpowiedź do postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż klimatyzacji w budynku, w którym mieści się Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego wpłynęły pytania. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie:

Czy w niniejszym postępowaniu należy złożyć ofertę na urządzenia w 100% zgodne z przedstawionymi parametrami, czy ewentualnie można określić że wydajność chłodzenia i grzania są najistotniejsze/kluczowe? Jeżeli kryterium oceny ofert jest 100% cena, to dostosowanie pod potrzeby zamawiającego ofert różnych producentów będzie łatwiejsze.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby urządzenia i ich parametry były zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym.

2. Pytanie:

Czy w trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych urządzeń? Czy koszt wykonywania przeglądów należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonywania przeglądów technicznych urządzeń.

3. Pytanie:

W jaki sposób prowadzić instalacje w pomieszczeniach: w systemowych korytach instalacyjnych, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach? Czy w pomieszczeniach, przez które będą przebiegać instalacje występuje sufit podwieszany? Jeśli tak- czy jest to sufit kasetonowy czy pełny z płyty karton-gips?

Odpowiedź:

Instalacje w pomieszczeniach należy prowadzić w systemowych korytach instalacyjnych. W pomieszczeniach nie ma podwieszanych sufitów.

4. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zamiast koryt metalowych - systemowych koryt PVC w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby koryta były zgodne z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

5. Pytanie:

Proszę o wskazanie na rzucie III piętra rozdzielni elektrycznej, z której należy doprowadzić zasilanie elektryczne do agregatów zewnętrznych.

Odpowiedź:

Rozdzielna elektryczna znajduje się przy pomieszczeniach nr 318 oraz 364 (załącznik).

6. Pytanie:

Czy rozdzielnia elektryczna, z której należy doprowadzić zasilanie elektryczne do agregatów zewnętrznych, posiada odpowiedni zapas mocy i miejsce do wpięcia zabezpieczeń? Czy też należy przewidzieć dostawę i montaż osobnej podrozdzielni?

Odpowiedź:

Rozdzielna elektryczna, z której należy doprowadzić zasilanie elektryczne do agregatów zewnętrznych została odpowiednio przygotowana i nie ma konieczności montowania osobnej podrozdzielni.

7. Pytanie:

Czy jest zapewnione wyjście na dach i ewentualnie jakie ma wymiary? Jaki jest preferowany sposób dostarczenia jednostek zewnętrznych na dach?

Odpowiedź:

Jest zapewnione wejście na dach – kłapa włazowa o wymiarach ok. 0,80 x 0,80 m. Zamawiający nie ma preferowanego sposobu dostarczenia jednostek zewnętrznych na dach.

8. Pytanie:

W umowie jest informacja, że Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie do 14 dni, a w zapytaniu jest informacja, że Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapłata nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury.

9. Pytanie:

Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

Odpowiedź:

W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonywania przeglądów okresowych.

10. Pytanie:

Ile istniejących jednostek zewnętrznych znajdujących się przy szachcie instalacyjnym należy odsunąć?

Odpowiedź:

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w obiekcie.

11. Pytanie:

Z czego wykonany jest sacht instalacyjny, w którym prowadzone będą przewody chłodnicze?

Odpowiedź:

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w obiekcie.

12. Pytanie:

W opisie przedmiotu Zamówienia jest następujący zapis „Klimatyzatory czerpią powietrze z pomieszczenia za pomocą kratki czerpnej wyposażonej w filtr powietrza, a następnie po ochłodzeniu go do odpowiedniej zadanej temperatury w wymienniku ciepła znajdującego się w urządzeniu nawiewają je do pomieszczenia przez nawiewniki szczelinowe”. Taką funkcję realizują klimatyzatory kanałowe, a przedmiotem Zamówienia są klimatyzatory ściennie. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga klimatyzatorów ściennych zgodnych z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

13. Pytanie:

Proszę o udostępnienie załącznika nr 1.3 i 1.4 w lepszej jakości, gdyż udostępnione obecnie załączniki nr 1.3 i 1.4 są słabo czytelne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada załączników w lepszej jakości.

14. Pytanie:

Proszę powiedzieć jaki jest dach na którym należy zamontować jednostki zewnętrzne płaski czy skośny, z czego jest wykonany, czy jest możliwość wejścia na dach przez wąż dachowy i jakie są jego wymiar.

Odpowiedź:

Dach budynku jest płaski, istnieje możliwość wejścia wjazdem dachowym o wymiarach 0,80m x 0,80m. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w obiekcie.

15. Pytanie:

Co powinno wchodzić w skład dokumentacji powykonawczej?

Odpowiedź:

Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Pytanie:

Gdzie znajduje się rozdzielnia elektryczna oraz w jakiej jest odległości od każdego z 5 jednostek zewnętrznych?

Odpowiedź:

Rozdzielnia elektryczna znajduje się przy pomieszczeniach nr 318 oraz 364 (załącznik). W dalszej kwestii zalecana wizja lokalna w obiekcie.

17. Pytanie:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w obiekcie.

18. Pytanie:

Instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?

Odpowiedź:

Instalację odprowadzania skroplin należy prowadzić natynkowo.

19. Pytanie:

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?

Odpowiedź:

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo.

20. Pytanie:

Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Ściany i sufit są murowane z warstwą tynku.

21. Pytanie:

Czy wszystkie parametry klimatyzatorów z OPZ muszą być bezwzględnie spełnione w tym również wymiary (są parametry nieistotne)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry klimatyzatorów spełniały wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

22. Pytanie:

Jakie parametry będą brane przy ocenie równoważności oferowanych klimatyzatorów z wymaganymi parametrami? Proszę o określenie zakresu dopuszczalnych parametrów z podaniem minimum i maksimum. Tak szczegółowe określenie parametrów klimatyzatorów w opisie przedmiotu zamówienia (nominalnych wydajności chłodzenia, grzania, poboru mocy elektrycznej, współczynników SEER i SCOP, wymiarów zewnętrznych i poziomów głośności) wskazuje jednoznacznie na konkretny model konkretnego producenta urządzeń, co ogranicza uczciwą konkurencję w postępowaniu. Spełnienie wszystkich parametrów jednocześnie przez klimatyzator innego producenta jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry klimatyzatorów spełniały wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.